



REVISÃO					NOTAS					APROVAÇÃO EXTERNA:		LOCALIDADE	
Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO								
00	10/13	EMIÇÃO				1 - DIMENSÕES E COTAS TOPOGRÁFICAS EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE SE ENCONTRA OUTRA INDICAÇÃO. 2 - AS DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS ASSIM COMO AS CARGAS ESTATICAS E DINÂMICAS INDICADAS SÃO APENAS REFERÊNCIAS, DEVERÃO SER CONFIRMADAS QUANDO DA AQUISIÇÃO DOS MESMOS. 3 - VER LISTA DE MATERIAIS FOLHA: CT/E/1/HCA/D02 4 - TODOS OS FLANGES ENTERRADOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS TOTALMENTE COM ESMALTE DE ALCAÇÃO DE HULHA E ENVOLVIDOS EM FOLHAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (LONPLAS OU SIMILAR). A ENVOLTÓRIA DEVERÁ SER HERMETICAMENTE FECHADA COM FITA ADESIVA ANTI-CORRUSÃO (3M-N-50 OU SIMILAR).					senha engenharia		Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão
											RUA KATYTES ABRÃO, Nº 660 - SETOR URBANO - BR 340, FRENTE ÀS 107-230 - CATALÃO - GO FONE: (064) 3442-6832/3442-7236/3442-7038		
											CATALÃO		ORIGEM: SENHA
											CONTEÚDO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO EXECUTIVO		NÚMERO DE ORDEM: CT/E/1/HCA/D06
											ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR / ESTAÇÃO ELEVATÓRIA		HISTÓRICO(generação): E00
											CORTES J, K, L e DETALHE DA CAIXA DE DESCARGA		ESCALA: 1:50/1:25
											PLANTAS e CORTES		FOLHA: 6/9
											SUPERINTENDENTE: Fernando Vaz de Ulhôa		NÚMERO DO ARQUIVO:
											Fiscal do Projeto: Engº Laryssa Chryllyne P. Antunes - CREA 7.426/D-GO		
											11ª Avenida, Nº 817, Setor Universitário, Goiânia, Goiás - Fone (62)3202-4777 - E-mail: senha@senha.eng.br		