



No.	EQUIPAMENTO	COR	INSCRIÇÃO DA PLAQUETA
1	BL	VERMELHA	LIGA MOTOR
2	LL	VERMELHA	MOTOR LIGADO
3	BD	VERDE	DESLIGA MOTOR
4	LD	VERDE	MOTOR COM DEFEITO (SOBRECARGA)
5	CS	----	MAN – O – AUT

R E V I S Ã O					N O T A S										A P R O V A Ç Ã O E X T E R N A										
Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO																				
00	12/13	EMIÇÃO				NOTA 1: As Plaquetas deverão ser construídas em acrílico, com fundo preto e escritas em branco, e fixadas ao quadro através de parafusos.										PROSPERA senha Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão RUA KAVEFFES ABRÃO, Nº 660 – SETOR LEAD – 8º SÃO FRANCISCO CEP:75.707-230 – CATALÃO – GO FONE:(040) 3442-6632/3442-7236/3442-7036									
						NOTA 2: Fluxo do Ar: VENTILADOR (VT) : De fora para dentro do QCM EXAUSTOR (EX) : De dentro para fora do QCM										LOCAL/CADE: CATALÃO ORIGEM: SENHA CONTEÚDO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO EXECUTIVO NÚMERO DE ORDEM: CTE/7/LCA/D21 HISTÓRICO(atenção): E00 ESCALA: INDICADA FOLHA: 21/36									
						NOTA 3: De acordo com NR10, o montador deverá colocar proteção de acrílico internamente à porta do QCM, para intervenção humana aos disjuntores.										ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO QUADRO DE COMANDO DE MOTORES DA CX. AREIA IDENTIFICAÇÃO C T E T L C A D 2 1 E 0 0 11ª Avenida, Nº 817, Setor Universitário, Goiânia, Goiás – Fone: (62)3202-4777 – E-mail: senha@senha.org.br RESPONSÁVEL: Fernando Vaz de Ulhôa DATA: Fiscal do Projeto: Engº Larysso Christyana P. Antunes – OREIA 7.426/D-00									