



No.	EQUIPAMENTO	COR	INSCRIÇÃO DA PLAQUETA
1	CS	—	MANUAL — DESLIGADO — AUTOMÁTICO
2	BL	VERMELHA	LIGA MOTOR
3	LL	VERMELHA	MOTOR LIGADO
4	BD	VERDE	DESLIGA MOTOR
5	LD	VERDE	MOTOR COM DEFEITO (SOBRECARGA)
6	BLRES	VERMELHA	RESET DO RELÉ DE BLOQUEIO
7	ALARME	—	ALARME
8	BL	VERMELHO	DESARMA ALARME
9	BD	VERDE	ARMA ALARME

R E V I S Ã O						N O T A S		APROVAÇÃO EXTERNA:		<div><div><div><div><div><div>PRÓSPERA</div></div></div><div><div><div><div>senha</div><div>eng.e.n.h.a.r.l.s</div></div></div></div><div><div><div><div>Sae</div><div>Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão</div></div><div><div>RUA KAWÉFFES ABRAO, Nº 860 – SETOR LEO – BP SÃO FRANCISCO CEP:75.707-220 – CATALÃO – GO</div><div>FONE:(64) 3442-6832/3442-7236/3442-7038</div></div></div></div></div></div></div>									
Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO														
00	12/13	EMISSÃO				NOTA 1: As Plaquetas deverão ser construídas em acrílico, com fundo preto e escritas em branco, e fixadas ao quadro através de parafusos.		NOTA 4: Armário reservado para equipamentos de automação.		<div><div><div><div><div><div>LOCAL/CIDADE</div><div>CATALÃO</div></div><div><div>CONTEÚDO</div><div>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO EXECUTIVO</div></div><div><div>ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ELÉTRICA</div><div>QUADRO DE COMANDO DE MOTORES DA EEE. VISTAS DO QCM, LEGENDA E LISTAS DE PLAQUETAS.</div></div><div><div>SUPERINTENDENTE</div><div>Fernando Vaz de Ulhôa</div></div><div><div>Fiscal do Projeto</div><div>Engº Laysses Chrysiellyn P. Antunes – CREA 7.426/D-GO</div></div></div><div><div><div>ORIGEM</div><div>SENHA</div></div><div><div>NÚMERO DE ORÇAMENTO</div><div>CT/E/1/LEE/025</div></div><div><div>HISTÓRICO(atemp)</div><div>EOD</div></div><div><div>ESCALA</div><div>INDICADA</div></div><div><div>FOLHA</div><div>25/36</div></div><div><div>NÚMERO DO ARQUIVO</div><div></div></div></div></div></div></div>									
						NOTA 2: Fluxo do Ar: VENTILADOR (V) : De fora para dentro do QCM EXAUSTOR (EX) : De dentro para fora do QCM													
						NOTA 3: De acordo com NR10, o montador deverá colocar proteção de acrílico internamente à porta do QCM, para intervenção humana aos disjuntores.													
								RESPONSÁVEL:											
								DATA:											
								IDENTIFICAÇÃO		11ª Avenida, Nº 817, Setor Universitário, Goiânia, Goiás – Fone (62)3022-4777 – E-mail: senha@senha.eng.br									