



VISTAS DO QCM
ESCALA 1:10

LEGENDA DO QCM

DJ	DISJUNTOR
STT	SUPERVISOR TRIFÁSICO TOTAL DE TENSÃO
LL/LD	SINALIZADOR VISUAL: LIGADO/DEFEITO
BL/BD	BOTONEIRAS: LIGA/DESLIGA
CM	CONTATOR TRIPOLAR
DZ	FUSIVEL DIAZED
RA	RESISTENCIA DE AQUECIMENTO
TM	TERMOSTATO
PR	PÁRA-RAIOS BT
FC	FIM DE CURSO – FLOTADOR
X..	CONTATOR AUXILIAR
S	FIM DE CURSO – QCM

LISTA DE PLAQUETAS

No.	EQUIPA- MENTO	COR	INSCRIÇÃO DA PLAQUETA
1	BL	VERMELHA	LIGA MOTOR
2	LL	VERMELHA	MOTOR LIGADO
3	LD	VERDE	MOTOR COM DEFEITO (SOBRECARGA)
4	BD	VERDE	DESLIGA MOTOR
5	CS	–	MANUAL – 0 – AUTOMÁTICO

R E V I S ã O						N O T A S		APROVAÇÃO EXTERNA:		PRÓSPERA		senha		Sae		Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão	
Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO					SED (SETOR DE DESENHOS)		RUBRICA		LOCAL/CIDADE		Catalão	
00	12/13	EMISSÃO				NOTA 1: As Plaquetas deverão ser construídas em acrílico, com fundo preto e escritas em branco, e fixada ao quadro através de parafusos.		NOTA 4: Armário reservado para equipamentos de automação.		Leymaris Chaves Araújo de Freitas				CONTENIDO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		NÚMERO DE ORIGEM: CT/E/T/LBG/031	
						NOTA 2: Fluxo do Ar: VENTILADOR (VT) : De fora para dentro do QCM. EXAUSTOR (EX) : De dentro para fora do QCM				João Carlos Lobo Rezende				PROJETO EXECUTIVO		HISTÓRICO(Alteração): E00	
						NOTA 3: De acordo com NR10, o montador deverá colocar proteção de acrílico internamente à porta do QCM, para intervenção humana aos disjuntores.				Francisco Humberto R. da Cunha				ESTATION DE TRATAMENTO DE ESGOTO		ESCALA: INDICADA	
										CREA nº 6017/D-GO				SISTEMA DE TRATAMENTO DE BIOGÁS		FOLHA: 31/36	
										CREA nº 3.706/D-GO				VISTAS DO QCM, LEGENDA, ETIQUETAS.		NÚMERO DO ARQUIVO:	
										IDENTIFICAÇÃO		C T E T L B G D 3 1 E 0 0		SUPERINTENDENTE: Fernando Vaz de Ulhôa		Fiscal do Projeto: Engº Laryssa Chryelma P. Antunes – CREA 7.426/D-GO	
										11ª Avenida, Nº 817, Setor Universitário, Goiânia, Goiás – Fone (62)3202-4777 – E-mail: senha@senha.eng.br							