



DETALHE 1 – ESC.: 1:20



DETALHE 2 – ESC.: 1:20



DETALHE 3 – ESC.: 1:20



PLANTA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE BIOGÁS – ESC. 1:200



PEFIL DA LINHA DE DESCARGA DE LODO – ESC. 1:200

*	Parafusos para flanges, PN-10, DN150(20x90)	-	PS	08	-	
*	Arnela para flanges, PN-10, DN150	-	PS	01	-	
008	Cruzeiro, DN150	PRPV	PS	02	Conf. norma ABMA C-950	
007	Tê, DN150	PRPV	PS	01	Conf. norma ABMA C-950	
006	Tubo, DN150	PRPV	m	50,00	Conf. norma ABMA C-950	
005	Flange cego, PN-10, DN400	1" Dçtêl	PS	01	Conf. NBR7675	
004	Cap. DN500	PRPV	PS	01	Conf. norma ABMA C-950	
003	Tubo, DN700	PRPV	m	62,50	Conf. norma ABMA C-950	
002	Tubo ponto e bolsa, JÊ, DN500	DEF**	m	31,50	Classe 1MPa; conf. NBR7655	
001	Tubo, DN600	PRPV	m	26,50	Conf. norma ABMA C-950	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		MATERIAL	UNID.	QTD.	OBSERVAÇÃO


LISTA DE MATERIAIS DAS INTERLIGAÇÕES DOS GASES DOS REATORES – MÓDULO 2000m3LISTA DE MATERIAIS DAS INTERLIGAÇÕES DOS REATORES – MÓDULO 2000m3[illegible]

N O T A S

- 1 - DIMENSÕES E COTAS TOPOGRÁFICAS EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE SE ENCONTRA OUTRA INDICAÇÃO.
- 2 - VER LISTA DE MATERIAIS DA TUBULAÇÃO DE GÁS DOS REATORES E DA SAÍDA DO LODO DOS REATORES PARA LEITO DE SECAGEM DO REATOR.

FOLHA: 01/E/1/HRA/D05.

APROVAÇÃO EXTERNA:1

11-AENIENRUA Nº 817, Setor Universitário, Goiânia, Goiás - Fone: (62)31202-4777 - E-mail: senha@senha.org.br																					
CONTABILIDADE PROPOSTA		CODOR	INEF	CREA nº 3.706-D-GO																	
IDENTIFICAÇÃO		C	T	E	T	H	L	D	O	I	E	O									
13-09-2011		CÓDIGO DE BARRAS																			
DATA DE EMISSÃO		PROL		DANILÃO																	
		VCS		Ocupação de Sô CREA nº 12.980-D-GO																	
				José Guy de Carvalho																	
				Portifólio José Borges Alves Neto																	
				CREA nº 7.792-D-GO																	
				Francisco Humberto R. da Cunha																	
				CREA nº 3.706-D-GO																	
				RUBRICA																	

 Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão RUA KAVETTES ABRÃO, Nº 660 – SETOR LEÃO – Bº SÃO FRANCISCO CEP:75.707-230 – CATALÃO – GO FONE:(344) 3442-6832; 3444-7236; 3442-7038					
CATALÃO		PROJETO:			
LOCAL/CIDADE					SINHA
CONTEÚDO:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO EXECUTIVO				NÚMERO DE ORDEM: CT/E/1/HLB/DOT
					HISTÓRICO (observações):
					ECONOMIA:
ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (NORMALIZADO)					ESCALA:
INTERLIGAÇÃO SAÍDA DE LODO/ LEITO DE SECAGEM, BIOGÁS / PROJATAMENTO DE BIOGÁS					1:200/1:200
PARQUES, PÉREDE E DETALHES.					FOLHA:
SUPERINTENDENTE:					NÚMERO DO ARQUIVO:
Fernando Vaz de Ulhôa			Flávia do Espírito Santo		1/1
Assessoria Técnica			Assessoria Técnica		