



R E V I S Ã O					N O T A S		APROVAÇÃO EXTERNA:		<div><div><div>PRÓSPERA</div><div>senha e.n.g.e.n.h.a.r.i.a</div></div><div><div>Sae</div><div>Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão</div></div></div> <div>RUA KAWETTES ABRÃO, Nº 660 - SETOR LEÃO - 8º SÃO FRANCISCO CEP:75.707-230 - CATALÃO - GO FONE(049) 3442-8832/3442-7238/3442-7038</div>		PRIMEIRO: SENHA	
Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO	DOCUMENTO					LOCAL/TERCELO: CATALÃO		NÚMERO DE ORÇAM: 017E/THS/D12
00	12/13	EMIÇÃO				1) Os condutores dos circuitos de aliment. de quadros e motores são de cobre, isolamento em XLPE (90°C), polietileno reticulado, encord. classe 2, cobertura em PVC, cor preto, 0,6-1kW, Ficap ou similar.		4) Todos os condutores a serem instalados, somente devem ser adquiridos após medições com trena, e após construção de canalatos e instalação de eletrodutos. Deve-se prever folga de 1m/cabo nas cxs. de passagem.		CONTÉDO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO EXECUTIVO		REVISÃO: EDO
						2) Os condutores p /lum. externa, illum. e tomadas externas e Sonda de nível devem ser de cobre, isolamento PVC 1kV, do tipo Sintenax (Prysmian) ou similar.		5) A resistência de aterramento das malhas de terra, não deverá ultrapassar a 10 ohms, em qualquer período do ano. Foram utilizadas hastes de cobre eletrolítico 16x3000mm. A quantidade utilizada é o mínimo aceitável, sendo que a quantidade definitiva será determinada após as medições. O condutor deverá ser contínuo e sem emendas, e possíveis derivações deverão ser efetuadas através de solda exotérmica. Todas as partes metálicas (quadros, portões, escadas, caixas, etc) devem ser conectadas eletricamente.		ESTACIÓN DE TRATAMENTO DE ESGOTO		ESCALA: INDICADA
						3) Os condutores dos circuitos de iluminação e tomadas internas devem ser de cobre, isolamento 750V, tipo Superplex Flex (Prysmian) ou similar.				ETAPAS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO - ILUMINAÇÃO		FOLHAS: 12/36
										PLANTA BAIXA, LEGENDAS		
						RESPONSÁVEL:		IDENTIFICAÇÃO: C T E T L H S D 1 2 E O 0		EXPERIENTE: Fernando Vaz de Ulhôa		NÚMERO DO ARQUIVO:
						DATA:		11ª Avenida, N° 817, Setor Universitário, Goiânia, Goiás - Fone (62)3202-4777 - E-mail: senha@senha.eng.br		Fiscal do Projeto: Engº Layssio Chrystina P. Antunes - CREA 7.426/D-00		