

Protocolo nº 2018042369.

Pregão Presencial nº 195/2018.

Órgão e/ou Entidade solicitante: Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão -SAE

Objeto licitado: Aquisição de 5 (cinco) Equipamentos Motoresdutores, destinados a Estação de Tratamento de Água e Esgoto – SAE.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Considerando que a Adjudicação é ato pelo qual a Administração atribui ao licitante vencedor o objeto da licitação;

Considerando que a Homologação é ato que ratifica todo o procedimento licitatório e confere aos atos praticados aprovação para que produzam os efeitos jurídicos necessários;

Considerando que cabe à autoridade competente a homologação diante da legalidade dos atos praticados na licitação e a conveniência da contratação do objeto licitado para a Administração;

Considerando que o artigo 38, inciso VII, da Lei 8.666/93 prevê que os atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação serão juntados oportunamente no procedimento da licitação;

Considerando que o artigo 43, inciso VI, da Lei 8.666/93, prevê a deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

ADJUDICO o objeto aos licitantes abaixo descritos, bem como **HOMOLOGO** o processo licitatório para que produza seus efeitos legais e administrativos:

EMPRESA: HUGO CESAR PEREIRA PACHECO

CNPJ: 32.088.183/0001-35

ITEM	DESCRIÇÃO MÍNIMA DO OBJETO.	QTDE.	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Motoredutor - Velocidade [r/min]: 1690 / 4,6; Redução total [i]: 367/infinita; Torque de saída máximo [Nm]: 1500; Torque de saída [Nm]: 1050; Fator de serviço SEW-FB: 1,45; Lubrificante/Volume [l]: CLP 220 Óleo miner. /7,90 /1,05. Proteção anticorrosiva: Eixo de saída: 50x100mm; Meio de execução: Versão montagem por patas; Flange + posição furos: 300mm; Retentor de saída: 2 retentores, Potência motor [kW]: 0,55; Frequência motor [Hz]: 60; Fator de duração do ciclo: S1; Tensão motor [V] / tipo conex.: 220/380 triângulo/Estrela; Corrente nominal [A]: 2,60/1,51; Corrente rotor bloq [Ip/In]: 4,3; Cos Phi: 0,71; Esquema de ligações: R13/680010306; Classe temp [°C] / Proteção[IP]: 155(F) / W55; Fator de serviço do motor: 1,0; Eficiência Em 50/75/100% Pn [%]: 73,5/76,0/75,4; Especificação projeto elétrico: Brasil (ABNT); Opcional calota do ventilador: C = chapéu proteção; Caixa de terminais: Caixa de ligação em alumínio com furos roscados 1xM25, 1xM16 Rolamento lado A: DIN625 6303-2RS-C3, massa sintética, DIN51502 KE2N-40 Rolamento lado B: DIN625 6203-2RS-C3; massa sintética, DIN51502 KE2N-40.	5	UN	R\$ 9.250,00	R\$ 46.250,00

VALOR TOTAL: R\$ 46.250,00 (QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Catalão, 12 de fevereiro de 2019.


Rodrigo Ramos Margon Vaz
Superintendência de água e esgoto de catalão- SAE